

Yerüstü Yangın Hidrantları

- tekník özellikler
- Hidrant imalatı TS2821/2 normuna uygun yapılmaktadır.
- Gövdeyi oluşturan dökme demir aksamının tamamı GG- 25 kalitesindedir.
- Hareket mili ve somunu MS-58 kalitesindedir.
- Açma kapama sistemindeki sızdırmazlık O-ring sistemi ile sağlanmaktadır.
- Sızdırmazlık contaları Shore-80 kalitesindedir.
- Gerekli kalite kontrol üretim sırasında yapılmaktadır.

yerüstü yangın vanası (hidrant) ts 2821/1 din 3221 (ABOVE-
GROUND FIRE HYDRANT)

- Hydrants are produced according to the TS 2821/2 norm (Turkish Standards).
- Gray cast establishing the hydrant body is in quality of GG-25.
- Moving axle and moving axle nut are in quality of MS-58.
- Cover impermeability is provided with O-ring system
- Gaskets provide. impermeability are in quality of Shore-80.
- Necessary quality control process are being applied during the production.

Birlikte büyük başarıya ulaşmak dileği ile... Dost Teknoloji